



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
 Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТО00С003.К00021

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Электролуч».
 ОГРН: 1186733015810, ИНН: 6722033310.
 Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 171210, Российская Федерация, Тверская область, город Лихославль, улица Первомайская, дом 51, ком. 412.
 Телефон: +7 919 040 90 75. Адрес электронной почты: contact@elooch.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Электролуч».
 ОГРН: 1186733015810, ИНН: 6722033310.
 Адрес места нахождения: 171210, Российская Федерация, Тверская область, город Лихославль, улица Первомайская, дом 51, ком. 412
 Адрес места осуществления деятельности по производству продукции: 171210, Российская Федерация, Тверская область, город Лихославль, улица Первомайская, дом 51

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
 Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТО00С003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Коробки распределительные взрывозащищенные серии КР-В.
 Выпускаемые по ИЖЦБ.686465.001 ТУ.
 Серийный выпуск.

OK 034-2014
(КПЕС 2008)
 27.33.13

ТН ВЭД
 8536 90 850 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»; ГОСТ ИЕС 60695-2-11-2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции»; ГОСТ Р МЭК 60695-2-2-2011 «Испытания на пожароопасность. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Испытание игольчатым пламенем»; ГОСТ ИЕС 60695-10-2-2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПОЖ/Э-25/02-0027 от 19.02.2025 года, выданный Испытательный центр «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ003, сроком действия до 08.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИЖЦБ.686465.001 ТУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 19.02.2025 ПО 18.02.2030

Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
 инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
 инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.